

# Förder-Check für Heizungen



Gebäude-ID	SBK	GKZ	Nr.	Ort	Ansprechpartner	Energieberater			Geschätzte Energieeinsparung (*)					
	390	766	3	Bergisch Gladbach	Fr. Beyelschmidt	Herr Billes								
Standort	Gebäudename	Umzusetzende Maßnahmen			Förderfähige Maßnahmen	Kosten	Zuschüsse							
						Geschätzte Gesamtkosten	BAFA Zuschuss	moveo Zuschuss						
St. Antonius Abbas	Pfarrhaus	Förderfähig - Der hydr. Abgleich sollte durchgeführt werden Nicht Förderfähig - Umschaltung der Heizungsanlage auf Sommerbetrieb sollte sichergestellt werden			Modul 1 Erstbegehung	400		400	-2% Wärme					
					Modul 3 Hydr. Abgleich	2.360	590	590	+2% Strom					
					Heizungsventil	1.190	300	300	-8% Wärme					
					Reparatur									
					Wärmeerzeuger	Brennwert 2015 / 24,7 kWth			kWh Wärme	-5.928	kWh Strom	0		
									Einsparung in Euro					
									<b>Summe in Euro</b>	<b>3.950</b>	<b>890</b>	<b>1.290</b>	<b>-356</b>	<b>0</b>
<b>Hinweis:</b>	- Belegungsplan vorab ausfüllen und dem Energieberater bei der Begehung aushändigen.				<b>Kosten für die Gemeinde abzgl. Zuschüsse:</b>		<b>1.770</b>	<b>Amortisation 5,0 Jahre</b>						